

L. dz. / 2020

KOMUNIKAT**GMINNEGO CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

DOTYCZY: zakazu kąpieli w związku ze skażeniem wody Enetrokokami kałowymi i bakteriami Escherichia Coli w miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli tzw. dzikim kąpielisku rz. Rządza we wsi Turze w Gminie Poświętne.

Na podstawie Art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 208 poz. 1240) **informuję i ostrzegam że w miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli – tzw. dzikim kąpielisku rz. Rządza we wsi Turze na terenie gminy Poświętne podczas badań sanitarno – epidemiologicznych wody stwierdzono przekroczenie liczby Enterekoków kałowych i bakterii Escherichia Coli .**

Skażenie wody w dzikim kąpielisku rz. Rządza we wsi Turze w gminie Poświętne Enetrokokami kałowymi i bakteriami Escherichia Coli powoduje że kąpiel na obszarze wodnym jest niebezpieczna i powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia osób. W świetle powyższego, na podstawie § 3 ust. 2 § 4 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, informuję że :

OBSZAR WODNY - rz. Rządza we WSI TURZE gmina POŚWIĘTNE - OBEJMUJE SIĘ ZAKAZEM KĄPIELI Z POWODU BIOLOGICZNEGO SKAŻENIA WODY.

Informację o zakazie kąpieli podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Gminy wraz z załączonym sprawozdaniem z badań próbki wody Nr 4441 / 06 / 2020 / M / 1 Laboratorium badawczego JARS z dnia 22. 06. 2020 r.

Z upoważnienia
WÓJTA GMINY


Marek Szałwia
ZASTĘPCA WÓJTA

ZAŁĄCZNIK: 1 na 2 str. – Sprawozdanie z badań próbki wody 4441 / 06 / 2020 / M / 1

do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Poświętne;
2. Przewodniczący Stołecznego WOPR w Warszawie;
3. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie;
4. Gminny Komendant Zarządu Oddziału OSP RP w Poświętnem.



LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl



Sprawozdanie z badań Nr: 4441/06/2020/M/1

Zleceniodawca:	Urząd Gminy Poświętne 05-326 Poświętne ul. Krótka 1
Zlecenie Nr:	4441/06/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OIB

* (A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: Punkt na rzece wykorzystywany do kąpielisk N: 52°19'28,5" E: 21°29'01,6"

Przedmiot badania: Woda z kąpielisk
Adres pobrania: 05-326 Turze, gm. Poświętne
Miejsce pobrania: Rzeka Rządza
Pochodzenie wody: rzeka
Temp. pobranej próbki: 13,8 °C
Data i godzina: 22-06-2020 08:50

Pobranie próbek wg: (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport próbek: JARS S.A.

Próbkobiorca: Próbkobiorca JARS nr: 42

Numer próbki: 17792/06/20

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 22-06-2020

Data zakończenia badań: 25-06-2020

Lab.	Badany parametr	j.m.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik / Niepewność**	
LL	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli	NPL/100ml	(Ae) PN-EN ISO 9308-3:2002	NZ-2 1000	1195 887÷1610	N
LL	Najbardziej prawdopodobna liczba Enterokoków kałowych	NPL/100ml	(Ae) PN-EN ISO 7899-1:2002	NZ-2 400	872	N

NZ-2 - Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 255)

N - przekroczenie wymagań

** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzględnia niepewności pobierania próbek)

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.


Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łąjski, LK - Mysłowice, P - Pomiar in situ
LŁ i P-Decyzja nr HKN 34/2018 z dnia 15.11.2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKiŚ/4560/ZL/K/72-29/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporządzono dnia: 25-06-2020	Autoryzował wynik: M8	Zatwierdził: Pracownik JARS nr: 493	Podpisano: Kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
--	---------------------------------	---	--